



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2020)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb202020251



受检单位名称 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

产品型号名称 可发性聚苯乙烯泡沫

检 验 类 别 委托检验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb202020251

共01页 第01页

产品名称	可发性聚苯乙烯泡沫	型号规格	ZKF阻燃料
受检单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	商 标	/
生产单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	受理日期	2020年08月26日
样品数量	1组	生产日期	/
检验依据	GB/T 8333—2008《硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》 GB/T 16172—2007《建筑材料热释放速率试验方法》 GB 8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	单位面积热释放速率峰值 平均燃烧时间 平均燃烧高度		
检 验 情 况	检 验 内 容	B_1	检验结果
	单位面积热释放速率峰值 (kW/m^2)	≤ 400	356.0
	平均燃烧时间 (s)	≤ 30	10
	平均燃烧高度 (mm)	≤ 250	100
	该产品的燃烧性能等级为GB 8624 B ₁ 级。		
备 注	1. 该检验样品已进行状态调节。 2. 供内部使用。		

批准:

审核:

编制:

签发日期: 2020年9月10日