



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

170021020372 (2020)国认监认字(022)号

检 验 报 告

No Zb202020093



受检单位名称 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

产品型号名称 可发性聚苯乙烯泡沫

检 验 类 别 委托检验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb202020093

共01页 第01页

产品名称	可发性聚苯乙烯泡沫	型号规格	ZKF阻燃料
受检单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	商 标	/
生产单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	受理日期	2020年05月15日
样品数量	30个	生产日期	/
检验依据	GB/T 2406.2—2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》		
检验项目	氧指数		
检 验 情 况	试 样 尺 寸 (mm)	150.0×10.0×10.0	
	氧 指 数 OI (%)	35.5	
	试验现象：熔滴。  (检验检测专用章) 检验检测 签发日期：2020年6月8日		
备 注	1. 该检验样品未进行状态调节。 2. 供内部使用。		

批准: 徐耀亮

审核: 请查

编制：杨晓华