



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201620152

检 验 报 告

受检单位名称 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

产品型号名称 可发性聚苯乙烯树脂

检 验 类 别 委托检验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb201620152

共01页 第01页

产品名称	可发性聚苯乙烯树脂	型号规格	阻燃型
受检单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	商 标	锡发牌
生产单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	无锡兴达泡塑新材料股份有限公司	受理日期	2016年03月14日
样品数量	30个	生产日期	2016年02月
检验依据	GB/T 2406.2—2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》		
检验项目	氧指数		
检 验 情 况	试 样 尺 寸 (mm)	150.00×10.00×10.00	
	氧 指 数 OI (%)	36.4	
	试验现象：熔滴。		
	 签发日期：2016 年 3 月 23 日		
备 注	1. 检验数据仅对来样负责！ 2. 该检验样品未进行状态调节。		

批准：



审核：



编制：

